

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления социальной
защиты населения и труда Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района


/Самойлов А.Е./
«13» января 2025 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор государственного
общеобразовательного учреждения
Ярославской области
«Гаврилов-Ямская школа-интернат»




/Басова Е.И./
«13» января 2025 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области
«Гаврилов-Ямская школа-интернат»

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта:

**Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области
«Гаврилов-Ямская школа-интернат»**

1.1.

Адрес объекта:

**152240, Российская Федерация, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.
Гаврилов-Ям, ул. Сосновая д.1**

1.2. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из **3 (трех)** этажей, **4418,5 кв.м**
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **25769 кв.м**

1.3. Год постройки здания **1976г.**, последнего капитального ремонта: не проводилось

1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт 2025-2028 г.г

1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

**Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области «Гаврилов-Ямская
школа-интернат»**

1.6. Юридический адрес организации (учреждения):

**2 152240, Российская Федерация, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.
Гаврилов-Ям, ул. Сосновая д.1**

2.1. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ**

**Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской
области «Гаврилов-Ямская школа-интернат»**

**2025 год
Гаврилов-Ям**

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления социальной
защиты населения и труда Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района

Директор государственного
общеобразовательного учреждения
Ярославской области
«Гаврилов-Ямская школа-интернат»

_____/Самойлов А.Е./
«13» января 2025 г.

_____/Басова Е.И./
«13» января 2025 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области
«Гаврилов-Ямская школа-интернат»

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта:

Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области
«Гаврилов-Ямская школа-интернат»

1.1.

Адрес объекта:

152240, Российская Федерация, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.
Гаврилов-Ям, ул. Сосновая д.1

1.2. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из **3 (трех)** этажей, **4418.5 кв.м**
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **25769 кв.м**

1.3. Год постройки здания **1976г.**, последнего капитального ремонта: не проводилось

1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт 2025-2028 г.г

1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области «Гаврилов-Ямская
школа-интернат»

1.6. Юридический адрес организации (учреждения):

2 152240, Российская Федерация, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.
Гаврилов-Ям, ул. Сосновая д.1

2.1. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*):
оперативное управление

2.2. Форма собственности (*государственная, негосударственная*):

государственная

2.3. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*):

региональная

2.4. Вышестоящая организация (*наименование*):

Министерство образования Ярославской области

2.5. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 7

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*):

образование

2.2 Виды оказываемых услуг:

образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*)

на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*)

дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*):

Инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями умственного развития, нарушениями опорно-двигательного аппарата

2.6 Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность):

плановая мощность – 150 детей, количество обслуживаемых в день – 80 детей, пропускная способность – 140 человек (с учетом педагогов, специалистов, обслуживающего персонала ГОУ ЯО «Гаврилов-Ямская школа-интернат»)

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):

да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

Объект: г. Гаврилов-Ям, ул. Сосновая д.1

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Маршрут до объекта пассажирским транспортом осуществляется в одном направлении:

Маршрут автобуса №3, Гаврилов Ям

- Водозабор
- Улица Коминтерна
- Магазин "Стахановский"
- Льнозавод
- Старая поликлиника
- Школа № 3
- ГОУ ЯО «Гаврилов-Ямская школа-интернат»
- Старая поликлиника
- Ресторан "Русь" / Администрация
- Райсуд
- Аптека
- ЦРБ
- Автовокзал "Гаврилов Ям"
- Льнозавод
- Магазин "Стахановский"
- Улица Коминтерна
- Водозабор

3.1.2 Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 3000 метров Автовокзал (г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова 3А- ГОУ ЯГО «Гаврилов-Ямская школа-интернат»)

3.2.2 время движения (пешком): 40 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*): Один регулируемый, два нерегулируемых

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (*акустическая, тактильная, визуальная*): визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути (*есть, нет (перепады высоты отсутствуют)*): есть
Их обустройство для инвалидов на коляске (*да, нет*): да

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	41(А)
2	передвигающиеся на креслах-колясках	нет
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1(А)
4	с нарушениями зрения	41(А)
5	с нарушениями слуха	нет
6	с нарушениями умственного развития	15 (А)

*- указывается один из вариантов «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

«Б» - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

«ВНД» - временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У,С,)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	(ДП-И (У,С,)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – временно недоступно.

Категории инвалидов:

Г – инвалиды с нарушением слуха;

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;

О (ОДА) – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

С – инвалиды с нарушениями зрения;

У – инвалиды с нарушениями умственного развития.

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ (объект социальной инфраструктуры)

Степень доступности общественного здания	Категория инвалидов				
	Г	К	О	С	У
Объект полностью доступен			X	X	X
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация					
Объект не доступен, требуется адаптация					

Вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная) с учетом требований создания условий по безбарьерному доступу инвалидов и МГН.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно – функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается в замене асфальта и цветовой разметке
2.	Вход (входы)	адаптированы
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	адаптированы
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	адаптированы
5.	Санитарно-гигиенические помещения	адаптированы
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Требуется индивидуальное решение с использованием технических средств реабилитации

7.	Пути движения к объекту (от остановки пассажирского транспорта)	Адаптированы
8.	Все зоны и участки	Требуется индивидуальное решение с использованием технических средств реабилитации

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ: **2025 – 2028 год**

Вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная) возможен только после благоустройства прилегающей территории с учетом требований создания условий по безбарьерному доступу инвалидов и МГН, который планируется (ориентировочно) в 2025-2028 г.г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

После выполнения работ, учреждение будет соответствовать требованиям нормативных документов по всем функциональным зонам для всех категорий инвалидов, как по доступной безбарьерной среде и безопасности, так и по информативности и комфорта (вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная)).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) на данный момент:

ДЧ-В (доступна частично всем)

4.4 Для принятия решения требуется (не требуется) согласование: **не требуется**

АНКЕТА №1

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ОТНОШЕНИИ

ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области «Гаврилов-Ямская школа-интернат»

(ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

Тип ОУ: **государственное общеобразовательное учреждение**

Почтовый адрес: **152240 Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям ул. Сосновая д.1 телефон/факс 8-(48534) 2-37-78; E-mail: inter.gavyam@yarregion.ru**

Фактический адрес: **152240 Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям ул. Сосновая д.1 телефон/факс 8-(48534) 2-37-78; E-mail: inter.gavyam@yarregion.ru**

Учредитель : **Министерство образования ЯО**

Форма собственности объекта: **региональная**

Вид деятельности: **образовательная**

Размещение объекта: **1 здание трехэтажное кирпичное здание, год постройки – 1976 г.**

Объём предоставляемых услуг (выписка из Устава):

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определёнными действующим законодательством Российской Федерации, Ярославской области и настоящим уставом.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ (оказание услуг) в целях обеспечения реализации

полномочий Учредителя в сфере образования в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Основными целями деятельности Учреждения являются:

- создание для обучающихся с нарушениями зрения, в том числе обучающихся с задержкой психического развития и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), специальных условий для получения образования, коррекции нарушений развития;
- осуществление воспитательного процесса;
- обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся;
- защита прав и интересов обучающихся;
- обеспечение необходимых условий содержания обучающихся, медико-психолого-педагогической и социальной адаптации обучающихся для последующей интеграции их в общество;
- реализация образовательной деятельности по адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2.4. Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

2.4.1. Образовательная деятельность:

2.4.1.1. Учреждение реализует:

- адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования;
- адаптированные основные общеобразовательные программы основного общего образования;
- адаптированные основные общеобразовательные программы среднего общего образования.

2.4.1.2. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы следующей направленности:

- художественно-эстетической,
- физкультурно-спортивной.

2.4.2. Деятельность по психолого-педагогическому и социальному сопровождению обучающихся.

2.4.3. Медицинская деятельность в части работ (услуг), на осуществление которой получено специальное разрешение.

2.4.4. Деятельность по уходу с обеспечением проживания.

2.4.5. Деятельность по осуществлению комплекса мер, направленных на оказание социальной, правовой, психологической, медицинской, педагогической поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

1. Территория объекта

№ помещен ий по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности установленный для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	имеется	
	Ширина прохода, калитки проёма в ограждении	К,О,С	Не менее 90 см	1.Ворота транспортные двухстворчатые: ширина – 412 см 2.Калитка: ширина- 103 см	Замечаний нет Замечаний нет Замечаний нет
	Знак доступности учреждения		-	да	Замечаний нет
	Автостоянка посетителей		-	нет	
	Расстояние до входа в здание	К,О	Не более 50 м	нет	
	Доля машино - мест для инвалидов	К	Не менее 10%	нет	

	Путь к главному (специализированному) входу в здание: - Ширина полосы - Указатели направления движения - Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию - Места отдыха: через 200м	К,О К,О,Г,С О	Не менее 180 см Наличие Наличие Наличие	да нет нет нет	
	Открытая лестница: - высота подъема ступеней - ширина проступи - поручни на высоте - рельефная тактильная - полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) - контрастная окраска первой и последней ступени	О,С О,С С С С С С	Не более 12 см Не менее 40 см 85-90 см 80 см Наличие Наличие	Да нет Да нет Да	12,0-13,0 30 Считать окраску ребра

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности установленный для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки		Норматив не установлен	57 см	
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220х220 см	790 x 230 см	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К,О,С	наличие	да	
	Нескользящее покрытие	К,О,С	наличие	да	
	Навес	К,О,С	наличие	да	
Лестница наружная					

	Нескользящее покрытие	О,С,Г	наличие	да	Считать окраску ребра
	Рельефная (тактильная полоса) перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	нет	
	Контрастная окраска первой и последней ступени	С	наличие	да	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием (закруглением)	О СО С	наличие 85-95 см не менее 30 см	Да Да Да	
Пандус наружный					
	Ширина марша	К	не менее 100 см	да	110см
	Уклон	К	И/1 – не более 1/12	да	
	Высота одного подъёма	К	не более 80 см	да	
	Разворотные площадки: - вниз - промежуточная с поворотом направления движения	К	Не менее 150х150 см Не менее 150х150 см	нет	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - на высоте - горизонтальные завершения вверх и вниз, с не травмирующим окончанием	К О К,О	70 см 85-90 см не менее 30см	Да да	
	Нескользящее покрытие	К,О	наличие	Да	
	Наружный подъёмник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К,О	наличие	нет	
Тамбур					
	Габариты тамбура: глубина х ширина	К	не менее 90 см	450 х 270 см	
	Двери распашные (Р),			да	

	автоматические раздвижные (А): - ширина проёма в свету - высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5см	нет	
--	--	--------	----------------------------------	-----	--

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№_№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объектов	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
КОРИДОРЫ/ХОЛЛЫ					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	Не менее 120 см	да	230 см
	Разворотные площадки	К	Не менее 150X150см	да	

	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25м): - для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60см); - для колясочников: глубина 150см, ширина 90 см	К,О,С,Г О К	Не менее 1 ед .на этаж не менее 1 ед. на этаж	да да да	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	Не более 10см	да	
Лестница № 1 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60см	нет	
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	Наличие	да	
	Поручни с одной стороны: - на высоте - горизонтальное завершение вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О,С О,С О,С	Наличие 85-90см Не менее 30 см	да	
Лестница № 2 (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60см	нет	
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	Наличие	да	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальное завершение вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О,С О,С О,С	Наличие 85-90см Не менее 30 см	Да Да Да	
Лестница № 3 (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)					

	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60см	нет	
	Контрастная окраска крайних ступней	С	Наличие	да	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальное завершение вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О,С О,С О,С	Наличие 85-90см Не менее 30 см	Да Да Да	
Лестница № 4 (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60см	нет	
	Контрастная окраска крайних ступней	С	Наличие	да	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальное завершение вверху и в низу с не травмирующим окончанием	О,С О,С О,С	Наличие 85-90см Не менее 30 см	Да Да Да	
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги (не имеется)					
	Кабина: - габариты (глубина х ширина) - ширина дверного проема - поручни	К К О	Не менее 140х110см не менее 80 см наличие	нет	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	Наличие	нет	
	Знак доступности	К,С	Наличие	нет	

Пандус (не имеется)					
	Ширина марша	К	Не менее 100см	нет	
	Уклон	К	И/1 – не более 1/12	нет	
	Разворотные площадки внизу, вверх	К	Не менее 150х150	нет	
	Поручни с двух сторон: - поручни на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	К,О К О,К,С	Наличие 70см 85-90см не менее 10см	нет	
	Пандус переносной	К	наличие	нет	
	Подъемник для инвалидов: вертикальный (П), наклонный (П), мобильный (М)	К,О	наличие	нет	
	Эскалатор	О	наличие	нет	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов : К- инвалиды колясочники ,О – инвалиды с поражениями опорно двигательного аппарата , С-инвалиды с поражениями зрения ,Г – инвалиды с поражениями слуха.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов

	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К,О		да	
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	да	

	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	да	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт	нет	

Примечание :

1.Принятые сокращения категорий инвалидов : К – инвалиды –колясочники , О – инвалиды с поражениями опорно – двигательного аппарата. С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха .

2. САНИТАРНО – БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
---------------------------	--------------------------------	--	---	-------------------------------	--

1	2	3	4	5	6
Санузел					
	Знак доступности помещения	К.О	наличие	да	
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	да	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	да	
	Раковина: - зона у раковины для кресла коляски (минимальные глубина x ширина) – высота раковины – опорный поручень	К КО	не менее 130-85 см 75 -85 наличие	да да да	
	Кабины: - количество кабин – ширина дверного проема - габариты (минимальные глубина ширина) – опорные поручни - зона для кресла коляски рядом с унитазом (ширина и глубина) – крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см	К,О К К К,О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 100x165 наличие не менее 40x130 см наличие	Да да да да да нет	130/130
	Знак доступности кабины	К,О	наличие	да	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	да	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские -2%, женские -5% от общего числа кабин)				

6 . СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности , установленный для инвалидов , в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу : установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	да	
	Надписи: - размещение на высоте - высота прописных букв - освещенность	К,С,Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	да да (С) да да	
	Указатели, пиктограммы: - размещение на высоте - прописных букв - освещенность	С К,С С С	наличие не более 200 см не менее 7, 5 см наличие	да да (С) да да	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: - высота размещения - маркировка кабинетов приема со стороны ручки - на кнопках управления лифта - на поручнях лестниц - на кабинах санитарно – бытовых помещений	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	нет да да нет нет да	
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	нет	
	Телефоны с усилителем	С ,Г	не менее одной шт.	нет	

	звука и увеличенными тактильными клавишами				
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	нет	
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	нет	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м 2	С	наличие	нет	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г,С	наличие	да	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно- справочные системы	К,О,С,Г	наличие	нет	

7.ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности на объект инвалидов требуются следующие основные мероприятия:

на территории объекта провести дополнительное благоустройство на территории, установить дополнительный знак доступности, дополнительный информационный щит;

на входной группе обновлять маркировку первых и последних ступеней

на путях передвижения рельефную полосу перед маршем, обновлять маркировку первых и последних ступеней;

в санитарных помещениях крючки для костылей, дополнительный знак доступности;

по средствам информации и коммуникации на объекте установить: дополнительные визуальные средства информации, надписи, указатели.

Директор ГОУ ЯО «Гаврилов-Ямская школа-интернат» _____ Е.И Басова

Заместитель директора по АХР
ГОУ ЯО «Гаврилов-Ямская школа-интернат» _____ А.В Москвин

Старший воспитатель ГОУ ЯО «Гаврилов-Ямская школа-интернат» _____ О.В Крюкова